Statnett

Besøksadresse
Nydalen allé 33, 0484 Oslo

Postadresse
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

Foretaksregister
NO 962 986 633 MVA

T +47 23 90 30 00
F +47 23 90 30 01

W statnett.no
E firmapost@statnett.no

PORSANGER KOMMUNE

Rådhuset
9712 LAKSELV

Saksbeh./tlf.nr.: Rune Garberg/90080853
Deres ref./Deres dato: 2017/112-87/141/ 21.05.2021
Vår ref.: 17/01124-21
Vår dato: 16.09.2021

Høringsuttalelse - Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune

Statnett viser til varsel datert 27.05.2021 høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune.

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnettet – hovednettet i strømforsyningen. Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet.

Statnett eier og drifter følgende transmisjonsnettanlegg i Porsanger kommune:

- Landingsplass (anlegg på kai) for transformatortransport (overgang sjø til land) i Indre Billefjord
- Lakselv transformatorstasjon
- 132 kV-ledningen Lakselv – Alta
- 132 kV-ledningen Lakselv – Skaidi
- 132 kV-ledningen Adamselv – Lakselv

Vedlagt er et oversiktskart over anleggene.

Vi gjør oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas nødvendige hensyn til drift og utvikling av anleggene. Statnetts merknader følger under.

Felles for elektriske anlegg - inntegning i plankart

Transmisjonsnettanleggene i Porsanger kommune er bygget og drives i medhold av særskilt anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), jf. energiloven § 3-1 første ledd.

Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser, og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Transmisjonsnettledninger skal derfor ikke inntegnes som et planformål i kommuneplan. Anleggene skal i stedet innarbeides i plankartet som

hensynssone med SOSI-kode H740 (båndlegging etter energiloven) og tilhørende reguleringsbestemmelser (plan- og bygningsloven § 11-8 d) / § 12-6).

Statnett ber om at følgende reguleringsbestemmelse knyttes opp mot hensynssonen for transmisjonsnettanleggene:

> *Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.*

Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet tilhørende 132 kV transmisjonsnettledningene er totalt 33 meter bredt, 17,5 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen.

Utvikling av transmisjonsnettet i Porsanger kommune

Statnett har sendt konsesjonssøknad til NVE om å få bygge og drifte en ny 420kV transmisjonsnettledning fra Skaidi i Hammerfest kommune til ny transformatorstasjon i Adamsfjorddalen i Lebesby kommune. Forbindelsen er omsøkt som luftledning og er ca. 131 km.

Det pågår tilleggsutredninger i forbindelse med konsesjonssøknaden, men det er pr. i dag ikke planlagt andre løsninger enn det som er omsøkt.

I tillegg søker Statnett på vegne av Repvåg Nett AS om rivning/ombygging av 66 kV Smørfjord-Lakselv og ny 132 kV Skaidi-Smørfjord, inklusive utvidelse av Smørfjord transformatorstasjon med 132 kV anlegg.

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg – 30 meters varslingsgrense

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler, skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.

Arbeid nært spenningssatt anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger, maskiner og utstyr.

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt oppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan inngås.

Det vises ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside;

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/

samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som finnes der.

Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger og kabler som er spenningssatt.

Statnett ber om at ROS-analyse for planen/tiltaket gjennomføres med hensyn til transmisjonsnettet som kritisk infrastruktur. Analysen må behandle både gjennomføring og ferdig bygget anlegg.

Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Lars Erik Vindfallet Lauritsen
Seniorrådgiver

Rune Garberg
Seniorrådgiver

Kopi: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE



Oversiktskart: Statnetts transmisjonsnettanlegg i Porsanger kommune



Situasjonskart: Statnetts landingsplass (anlegg på kai) for transformatortransport (overgang sjø til land) i Indre Billefjord Vest merket med blå trekant.

Detaljert situasjonskart: Statnetts landingsplass (anlegg på kai) for transformatortransport (overgang sjø til land) i Indre Billefjord Vest merket med blå trekant.